

Dokumento nr.: 2531-CPR-CSP11309 (vertimas į lietuvių k. atliktas UAB Eproma užsakymu)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleido DBI Certification, notifikuota įstaiga nr. 2531.

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 305/2011/ES (Statybos produktų reglamentas arba CPR), šis sertifikatas taikomas statybos produktui:

HM-628PHS

Produktas atitinka pagrindines charakteristikas:

Žiūrėti priedą 1

Paskirtis:

Skirta automatinėms gaisro signalizacijos sistemoms

Pateiktas į rinką su pavadinimu arba prekės ženklu įmonės:

**Shenzhen Heiman Technology Co., Ltd.
101, No. 4 Dafu Industrial Park
Kukeng Community, Guanlan Street
Longhua District, Shenzhen, Guangdong
China**

Autorizuotas atstovas

**THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54
In Dusseldorf (40468)
Deutschland**

pagamintas gamykloje:

CPA10060

Patvirtinama, kad atitiko visas nuostatas dėl eksploatacinių savybių, aprašytas šių standarto (-ų) ZA priede

EN 14604:2005/AC:2008:

Dūmų aptikimo ir signalizavimo įrenginiai

pagal 1 sistemą šiame sertifikate nurodytoms eksploatacinėms savybėms produktas buvo pritaikytas, buvo atlikta gamyklos gamybos kontrolė ir užtikrinta

STATYBŲ PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIS

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2022-10-14 ir galios tol, kol nebus iš esmės pakeistas nei darnusis standartas, nei statybos produktas, nei AVCP metodai, nei gamybos sąlygos gamykloje, nebent produkto sertifikavimas, apie kurį pranešta, sustabdytas arba panaikintas sertifikavimo įstaigos.

Pridedami priedai yra šio sertifikato dalis.

Išleidimo data: 2022-10-14.

UAB EPROMA
Direktorius
Darius Kirvaitis



Versija 2022-02-08
Psl. 1 iš 3

UAB EPROMA
Įmonės kodas 133797095
PVM kodas LT 337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
SEB Bankas / b.k. 70440

www.eproma.lt

Savanorių pr. 301,
50123 Kaunas
El.p. info@eproma.lt
Tel./Faks. (8-37) 45 40 33
Tel. (8-37) 45 29 47,
(8-37) 45 35 88,

Gerosios Vilties g. 38,
03143 Vilnius
El.p. vilnius@eproma.lt
Tel./Faks. (8-5) 2331066

Turgaus a. 23,
91246 Klaipėda
El.p. klaipeda@eproma.lt
Tel. (8-46) 493074



Dokumento nr.: 2531-CPR-CSP11309 (vertimas į lietuvių k. atliktas UAB Eproma užsakymu)

1 priedas

APIMTIS

Tipas:

HM-628PHS Fotoelektrinis dūmų jutiklis

Produkto aprašymas:

Jutiklio tipas	Optinis dūmų aptikimas naudojant išsklaidytą šviesą	
Įprastinis maitinimo šaltinis	Naudojama 1 x 9V (6F22/6LR61) baterija	
Baterijos gyvavimo laikas	6F22 baterija: 1 metai 6LR61 baterija: 5 metai	
Atsarginis maitinimo šaltinis	Nėra	
Monavimo būdas	Montavimas ant lubų	
Radio kontakto funkcija	Nėra	
Galimi variantai su reikalavimais	Individualus aliarmo indikatorius: Išorinio pagalbinio įrenginio prijungimas: Prijungiamas dūmų signalizacijos įrenginys: Aliarmo nutildymo funkcija: Dūmų signalizatorius gyvenamam lisvalaikio transportui:	Taip Ne Ne Taip Ne

Atitiktis

Pagrindinės savybės	EN 14604:2005+AC:2008 skyriai	Atitikimas	Pastabos
Nominalios aktyvavimo sąlygos / jautrumas / atsako vėlavimas / atsako vėlavimas (atsako laikas) ir veikimas gaisro sąlygomis	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	Atitiko	1)
Veikimo patikimumas	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	Atitiko	2), 3), 4)
Maitinimo įtampos tolerancija	5.21	Atitiko	
Atsako uždelimo ir veikimo patikimumas – atsparumas temperatūrai	5.7 ir 5.8	Atitiko	
Veikimo patikimumas – atsparumas vibracijai	5.12 ir 5.13	Atitiko	
Veikimo patikimumas – atsparumas drėgmei	5.9	Atitiko	
Veikimo patikimumas – atsparumas korozijai	5.10	Atitiko	
Veikimo patikimumas – elektrinis stabilumas	5.14	Atitiko	

Laikoma, kad gaminiai, kuriems taikomas šis standartas, gaisro atveju suveiks prieš tai, kai gaisras tampa toks intensyvus, kad paveiktų jų funkcionavimą. Todėl nėra reikalavimo veikti esant tiesioginei ugnies atakai.

- 1) Produktas neturi tarpusavyje susijusių funkcijų – todėl 4.18 ir 5.19 punktai netaikomi.
- 2) Įrenginys maitinamas baterijomis – todėl 4.3, 4.8 ir 5.23 punktai netaikomi.
- 3) Jokių pagalbinių įtaisų jungčių – todėl 4.4 punktas netaikomas.
- 4) Nėra išorinio ryšio – todėl 4.11 punktas netaikomas.

Versija 2022-02-08
Psl. 2 iš 3

UAB EPROMA
Įmonės kodas 133797095
PVM kodas LT 337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
SEB Bankas / b.k. 70440

www.eproma.lt

Savanorių pr. 301,
50123 Kaunas
El.p. info@eproma.lt
Tel./Faks. (8-37) 45 40 33
Tel. (8-37) 45 29 47,
(8-37) 45 35 88,

Gerosios Vilties g. 38,
03143 Vilnius
El.p. vilnius@eproma.lt
Tel./Faks. (8-5) 2331066

Turgaus a. 23,
91246 Klaipėda
El.p. klaipeda@eproma.lt
Tel. (8-46) 493074



Dokumento nr.: 2531-CPR-CSP11309 (vertimas į lietuvių k. atliktas UAB Eproma užsakymu)

2 priedas

TESTAVIMO DOKUMENTACIJA

Akredituota laboratorija	Ataskaitos nr.	Data
SGS-CSTC	GZES220501011901	2022-09-01
SGS-CSTC	GZES220501011902	2022-09-01
SGS-CSTC	GZEM220600318701	2022-09-07

TECHNINĖ BAZĖ

Bylos numeris	Pavadinimas	Data
HM-YF-SI-BOM-101021187	Bill of Material	2022-04-19, Versija: V1.0
HM-YF-SI-BOM-101021186	Bill of Material	2022-04-19, Versija: V1.0

Versija 2022-02-08
Psl. 3 iš 3

UAB EPROMA

Jmonės kodas 133797095
PVM kodas LT 337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
SEB Bankas / b.k. 70440

www.eproma.lt

Savanorių pr. 301,
50123 Kaunas
El.p. info@eproma.lt
Tel./Faks. (8-37) 45 40 33
Tel. (8-37) 45 29 47,
(8-37) 45 35 88,

Gerosios Vilties g. 38,
03143 Vilnius
El.p. vilnius@eproma.lt
Tel./Faks. (8-5) 2331066

Turgaus a. 23,
91246 Klaipėda
El.p. klaipeda@eproma.lt
Tel. (8-46) 493074

